



职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	大庆市高登赛风机发电有限公司				
建设单位（用人单位） 地址	林甸县	建设单位（用人 单位）联系人	吴金丰		
项目名称	大庆市高登赛风机发电有限公司大庆林甸风电平价上网项目职业病危害预评价				
项目简介	建设项目将原核准的新建 35 台单机容量为 2.8MW 的风力发电机组和 1 台单机容量为 2.0MW 的风力发电机组，变更为新建 25 台单机容量为 4.0MW 风力发电机组，并配套建设 25 台 4200kVA 箱式变电站。				
项目组人员	吴洋楠、李云龙				
现场调查人员	李云龙、吴洋楠	调查时间	2023.10.18	建设单位（用人单位） 陪同人员	吴金丰
现场采样、检测人员	--	现场采样、检测 时间	--	建设单位（用人单位） 陪同人员	--
现场调查、现场采样、现 场检测的图像影像					
建设项目（用人单位） 存在的职业病危害因素 及检测结果	职业病危害因素：噪声、工频电场。				
评价结论与建议	<p>结论：建设项目在采取了本预评价报告所提的防护措施的前提下，能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。</p> <p>建议：（1）建立职业病防护用品管理制度，参照《风力发电劳动防护用品配备规范》（LD/T 50-2016）等的要求对劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、培训、使用、报废等进行规定，并明确个人使用的防护用品的发放周期、型号、数量等内容。</p>				

技术审查专家组
评审意见

修改后通过。