

职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	濮阳天润新能源有限公司				
建设单位（用人单位） 地理位置	濮阳天润新能源有限公司		建设单位（用人 单位）联系人	夏雨	
项目名称	濮阳天润新能源有限公司濮阳雅润风电场职业病危害因素检测				
项目简介	濮阳天润新能源有限公司（简称“用人单位”）一家从事风力发电咨询服务、建设咨询服务、经营咨询服务等业务的公司，成立于 2015 年 07 月 16 日，注册地址：南乐县寺庄乡政府院内西楼。濮阳雅润风电场总装机容量为 99MW，共建设 45 台风电机组，经过 4 条 35kV 电缆线路汇集到风电场升压站，经 1 台升压变升压后，通过一条长度为 8.6km 的 220kV 雅沃线接入国家电网 220kV 沃平变电站。目前风电场共有 9 人，其中场长 1 人，升压站运行班 4 人，三班一运转；风场 4 人，采用常白班，每上 20 天，休息 10 天。				
项目组人员	王发克、田战恺				
现场调查人员	王发克、田战恺	调查时间	2023. 03. 10	建设单位（用人单位） 陪同人员	张宋雪
现场采样、检测人员	王发克、田战恺	现场采样、检测 时间	2023. 03. 18	建设单位（用人单位） 陪同人员	张宋雪
现场调查、现场采样、现场检测影像资料	 现场调查  现场检测				

建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果	个体噪声检测结果显示：各工种接触噪声的 40 小时等效连续声级强度均符合职业接触限值要求。 各工作地点噪声测量结果显示 SVG 室（风机）、1#主变处噪声强度超过 85（A），佩戴 3M1110 型防噪声带线弹性耳塞后接触水平在 80（A）左右；频谱分析显示主频率在 63~4kHz 范围内。 工频电场强度检测结果显示：各工作场所（设备）工频电场强度均符合职业接触限值。
评价结论与建议	/
技术审查专家组 评审意见	/