

职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	洛阳德盈能源开发有限公司				
建设单位（用人单位） 地址	中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术 产业开发区滨河路		建设单位（用人 单位）联系人		张雷
项目名称	洛阳德盈能源开发有限公司职业病危害因素检测报告				
项目简介	洛阳德盈光伏电站位于洛龙区洛阳市高新区关林路 2288 号。洛阳德盈光伏电站于 2021 年 10 月开始开工建设，于 2022 年 4 月 3 日首次并网，本项目于 2022 年 9 月 14 日交割。年水平面直接辐射量为 832.6kWh/m²				
项目组人员	吴洋楠、邵锴、蔡晓东、胡明立				
现场调查人员	吴洋楠、邵锴	调查时间	2023.8.30	建设单位（用人单位） 陪同人员	张雷
现场采样、检测人员	吴洋楠、邵锴	现场采样、检测 时间	2023.9.3	建设单位（用人单位） 陪同人员	张雷
现场调查、现场采样、现场 检测的图像影像	 				
建设项目（用人单位） 存在的职业病危害因素	（1）存在的职业病危害因素 根据用人单位工作场所产生或存在的职业病危害因素情况及接触人数、接触限值、接触时间及频度等，确定用人单位重点评价的职业病危害因素有：工频电场、噪声				

及检测结果	(2) 本次测量该用人单位接触噪声工作地点共 13 个, 结果显示 13 个工作点噪声均未超过 85dB(A)。 根据现场测量, 该项目运维人员接触噪声强度及各非噪声作业场所噪声强度均符合国家职业接触限值要求。该项目正常生产过程中工作场所噪声强度较小, 且现场调查发现, 正常生产过程中作业人员实际接触噪声时间不超过 1h, 分析认为该建设项目在正常工作过程中劳动者受到噪声危害较小。 本次测量该用人单位接触工频电场工作地点共 13 个, 结果显示结果显示工作点工频电场强度均未超过 5000V/m。
评价结论与建议	针对本次现场调查和工作场所职业病危害因素检测评价过程中发现的问题, 提出以下建议: (1) 定期组织职业卫生相关培训, 培训人员应包括用人单位主要负责人、职业卫生管理人员和接触职业病危害的劳动者; 培训的内容应包括职业卫生法律、法规、规章、操作规程、所在岗位的职业病危害及其防护设施、个人职业病防护用品的使用和维护、劳动者所享有的职业卫生权利等内容。培训应做好记录工作, 档案资料应有专人负责保管。 (2) 定期组织员工进行在岗期间体检, 完善劳动者职业健康档案。 (3) 按时对现场通风设施进行检修, 并做好相关记录, 相关记录责任到人。 (4) 定期对现场职业卫生告知卡和警示标识进行维护, 当告知卡和警示标识破损时, 及时进行更换。 (5) 对现场作业人员劳动防护用品佩戴情况做好监督。 (6) 按照《关于启用新版“职业病危害项目申报系统”的通知》(国家卫生健康委职业健康司, 自 2019 年 8 月 22 日起施行) 规定, 及时、如实向监督管理部门申报危害项目, 并接受监督管理部门的监督管理。
技术审查专家组 评审意见	