



# 职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	福建仙游抽水蓄能有限公司				
建设单位（用人单位） 地址	福建省莆田市仙游县西苑乡	建设单位（用人 单位）联系人	丁聪		
项目名称	福建仙游抽水蓄能电站职业病危害现状评价				
项目简介	福建仙游抽水蓄能电站安装 4 台 300MW 单级立轴混流可逆式发电机组，年发电量 18.96 亿 kWh，2008 年 3 月 17 日获得国家发改委核准，2009 年 5 月工程全面开工建设，2013 年 4 月 4 日 1 号机组投入商业运营，至 2013 年 12 月 4 台机组全部投产。				
项目组人员	马会涛、丁积仓				
现场调查人员	马会涛、丁积仓	调查时间	2024 年 2 月 29 日	建设单位（用人单位） 陪同人员	丁聪
现场采样、检测人员	马会涛、丁积仓	现场采样、检测时间	2024 年 4 月 23 日~4 月 24 日	建设单位（用人单位） 陪同人员	丁聪
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像					
建设项目（用人单位） 存在的职业病危害因素 及检测结果	<p>存在的职业病危害因素有：噪声、工频电磁场、SF<sub>6</sub>及其分解产物、视屏作业。</p> <p>检测结果：经检测，噪声、工频电磁场强度，均符合国家职业接触限值。</p>				

<p>评价结论与建议</p>	<p>针对本次现场调查和对工作场所职业病危害因素检测过程中发现的问题，提出以下建议：</p> <p>（1）根据《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令〔2020〕第5号）第三十条，建议用人单位根据体检机构建议及时组织体检异常人员进行复查；建议用人单位立即组织许艺煌复查纯音听阈测试，组织周旭磊、林佳锋复查血压，并根据职业健康检查机构建议进行后续处置；</p> <p>（2）建议用人单位加强外包机构和外包人员的职业卫生管理，明确建设单位与外包单位或外包人员在职业卫生管理中的责任，并加强监督检查；不得将产生职业病危害的作业转移给没有职业病防护条件的单位和个人；</p> <p>（3）根据《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令〔2020〕第5号）第九条及《国家卫生健康委办公厅关于进一步加强用人单位职业健康培训工作的通知》（国卫办职健函〔2022〕441号）：建议用人单位组织主要负责人、职业健康管理人員按时接受职业健康培训。主要负责人和职业健康管理人員应当在任职后3个月内接受职业健康培训，初次培训不得少于16学时，之后每年接受一次继续教育，继续教育不得少于8学时，培训内容可参考（国卫办职健函〔2022〕441号）附件。</p>
<p>技术审查专家组 评审意见</p>	<p>—</p>