



职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	卓尼县集中供暖有限责任公司				
建设单位（用人单位） 地址	甘肃省甘南州卓尼县柳林镇叶儿街		建设单位（用人 单位）联系人	高林海	
项目名称	卓尼县集中供暖有限责任公司（二期供热站）职业病危害定期检测				
项目简介	卓尼县集中供暖有限责任公司成立于 2009 年 4 月，位于甘肃省甘南州卓尼县柳林镇叶儿街，企业注册资本 300 万人民币，经营范围：城区供热、室内外水暖设施更换、维修及安装、供热设备维修、热力管网建设维修、锅炉房设备维修、炉渣加工、销售。				
项目组人员	李国庆、胡明立、马明龙				
现场调查人员	李国庆、马明龙	调查时间	2024. 11. 06	建设单位 (用人单位)陪同人员	高林海
现场采样、检测人员	李国庆、马明龙	现场采样、检测时间	2024. 11. 08	建设单位 (用人单位)陪同人员	高林海
现场调查、现场采样、 现场检测的图像影像					
建设项目（用人单位） 存在的职业病危害因素及检测结果	（1）粉尘检测结论：用人单位各工种接触粉尘 8h 时间加权平均浓度符合国家职业接触限值要求；装载机在渣场作业 2#锅炉观察口和装载机在渣场作业时接触粉尘峰接触浓度不符合国家职业接触限值要求，其余各作业场所接触粉尘峰接触浓度均符合国家职业接触限值要求。 （2）氮氧化物：用人单位司炉工在锅炉观察口接触氮氧化物 8h 时间加权平均浓度及短时间接触浓度均符合国家职业接触限值要求。 （3）二氧化硫：用人单位司炉工在锅炉观察口接触二氧化硫 8h 时间加权平均浓度及短时间接触浓度均符合国家职业接触限值要求。 （4）一氧化碳：用人单位司炉工在锅炉观察口接触一氧化碳 8h 时间加权平均浓度及短时间接触浓度均符合国家职业接触限值要求。 （5）噪声测量结论：本次测量了用人单位共计 6 个接触噪声作业的工种，各工种接触噪声 40h 等效声级强度均未超过国家职业接触限值的要求。 主要噪声强度较大的工作地点或设备为泵房、引风机、空压机，对其进行噪声强度频谱分析，结果显示：泵房、空压机噪声主频率集中在 125Hz~1kHz，属于中低频噪声；引风机噪声主频率集中在 250Hz~2kHz，属于中高频噪声。				
评价结论与建议	不涉及。				
技术审查专家组 评审意见	不涉及。				