




职业卫生技术报告公开信息表

XAL/ZPJL-2016-162

建设单位（用人单位） 名称	上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司				
建设单位（用人单位） 地址	郑州经济技术开发区金柳南路 117 号	建设单位（用人 单位）联系人		郁军辉	
项目名称	上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司 110KV 变电站项目职业病危害预评价报告				
项目简介	建设项目新建一座 110kV 变电站，为厂区生各装置区域提供电源，主要包括电气一次工程、电气二次工程、送电线路等，主要设备主变压器、110kV 配电装置、10kV 配电装置、接地变及消弧线圈成套装置等。				
项目组人员	王艳娇、靳永芬、郑雪东				
现场调查人员	王艳娇、靳永芬	调查时间	2024.11.15	建设单位（用人单 位）陪同人员	李君臣
现场采样、检测人员	—	现场采样、检测 时间	—	建设单位（用人单 位）陪同人员	—
现场调查、现场采样、现 场检测的图像影像					
建设项目（用人单位） 存在的职业病危害因素 及检测结果	（1）建设项目建成投入生产或使用后可能产生的主要职业病危害因素为：工频电场、噪声、六氟化硫及其分解产物。 （2）建设项目在可研条件下，各工种接触噪声、工频电场的预期浓度或强度符合职业接触限值要求。				
评价结论与建议	评价结论：建设项目为建设单位配套工程，行业分类随建设单位，建设单位从事汽车整车制造，建设项目属于 C361 汽车整车制造”，职业病危害风险分类为“严重”。建设项采取了可研阶段和本评价报告所提防护措施的前提下，预计能够满足国家和地方职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建议：（1）应急救援设施补充措施和建议 （2）个体防护用品补充措施和建议 （3）职业卫生管理补充措施和建议 （4）施工和安装调试过程补充措施和建议。 （5）外包作业建议。 （6）项目后期事项的建议。				
技术审查专家组 评审意见	通过				